



Sg:

JE

Skala:

1:15

Benämning:

TI 500L/A

Web:

www.boroe.com

Dat:

040514

Rev.dat:

Rev:

Filnamn:

TI500L_A

Art-nr:

501-000000

Installationsritning

Information till installatören:

Installation

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekomendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Borö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Anslutningar:

1. [1" utv] Expansion/avluftning
2. [DN32] Tillopp från värmekälla (alt till extra tank)
3. [DN20] Termometer
4. [DN50] Elpatronuttag
5. [DN32] Retur till värmekälla
6. [DN20] Avtappning/Expansion

Övrig tekniska data:

Arbetstryck = 1.5 bar

Arbetstemp = 100°C

Vikt = ca 100 kg

Isolering = Mineralull 45mm i sida, 95mm i topp

Reshöjd = 1840mm

OBS!

Isoleringen blir komprimerad 15mm en mindre sträcka på varje plan sida. Om ännu bättre isolering önskas och utrymme finns, rekommenderas modell TIP500 med 110mm i sidorna och 145mm i topp.

